



Утверждены
совместными приказами
Министерства
экономики и коммерции КР
от «03» 10 2022 года № 1/1

Департамента профилактики
заболеваний и государственного
санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства здравоохранения КР
от «03» 10 2022 года № 102

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

для компьютерных клубов, игровых залов с ПЭВМ с актом санитарно-эпидемиологического обследования

№ _____ « ____ » _____ 20__ г.

Орган, назначивший проверку: _____

Ф.И.О. специалиста (-ов), проводившего (-их) проверку: _____

номер служебного удостоверения и должность лица (лиц),

Предписание на проверку: _____

дата и номер предписания (приказа, распоряжения), на основании которого проводится проверка

Наименование и адрес проверяемого субъекта проверки: _____

В присутствии: _____

(Ф.И.О. присутствующего представителя проверяемого субъекта)

Вид проверки и цель обследования: _____

Срок проведения проверки: с _____ до _____

времени: _____

(начата, завершена)

Проверяемый период: _____

ИНН: _____

Телефон: _____

факс: _____

е-мэйл: _____

Примечание: _____

| | Масштаб деятельности | Количество рабочих | баллы |
|-----|---|--------------------|-------|
| I | Количество работающих до 20 работников: из них женщин/подростков | | 3 |
| II | Количество работающих от 20 до 50 работников: из них женщин/подростков | | 5 |
| III | Количество работающих более 50 работников и выше: | | 10 |

В ходе обследования установлено:

| № | Гр. | Вопросы и требования | Да | Нет | н/г | Вопросы и требования | Примечание |
|--|-----|--|----|-----|-----|---|------------|
| 1. Персонал. Здоровье, Безопасность орг.техники | | | | | | | |
| 1.1 | а | Проведение предварительных медицинских и периодических осмотров работников | | | | Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.17 ППКР от 11.04.2016г. №201 приложение 2, п.74,75,76 ППКР № 225 от 16.05.2011г. Перечень 2, п.5.2 | |
| 1.2 | б | Наличие документов, подтверждающих качество и безопасность компьютерной техники: - декларация или сертификат соответствия продукции; | | | | ТР/ТС 020/2011, ст.7 | |
| 1.3 | б | - выполнение требований к маркировке | | | | ТР/ТС 020/2011, ст.5 | |
| 2. Производственный контроль | | | | | | | |
| 2.1 | б | Выполнение производственного контроля: ЭМП, шум, освещенность, микроклимат | | | | ППКР от 11.04.2016г. №201 приложение 2, глава 4 | |
| 3. Требования к территории: | | | | | | | |
| 3.1 | б | Проведение сан.очистки прилегающей территории. Регулярность вывоза и утилизации твердых бытовых отходов. Благоустройство прилегающей территории. | | | | Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.13. Решения органов местного самоуправления. | |
| 4. Требования к производственным и санитарно-бытовым помещениям | | | | | | | |
| 4.1 | б | Соответствие площадей установленным нормативам: - не допускается размещение в цокольных и подвальных помещениях (для детей и подростков); | | | | ППКР от 11.04.2016г. №201 приложение 2, п.8 | |
| 4.2 | б | - площадь на одно рабочее место не менее 4,5м ² | | | | ППКР от 11.04.2016г. №201 приложение 2, п.9 | |
| 4.3 | а | - наличие защитного заземления в помещении | | | | ППКР от 11.04.2016г. №201 приложение 2, п.13 | |
| 4.4 | б | Санитарно-техническое состояние производственных помещений: | | | | ППКР от 11.04.2016г. №201 приложение 2, глава 3 | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|--|
| | | удовлетворительное | | | | | |
| 4.5 | 6 | Соответствие внутренней отделки помещений: - диффузно-отражающее покрытие стен - наличие документов, подтверждающих их безопасность материалов, использованных в отделке помещений | | | | ППКР от 11.04.2016г. №201 приложение 2, п.11, 12 | |
| 4.6 | 6 | Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями. Санитарно-техническое состояние санитарно-бытовых помещений помещений удовлетворительное | | | | Трудовой кодекс КР, ст.217 | |
| 5. Соблюдение требований к микроклимату, шуму, освещению и уровню ЭМП | | | | | | | |
| 5.1 | 6 | Производственные помещения оборудованы средствами естественной и/или механической вентиляции, обеспечивающими параметры микроклимата в пределах: - температура воздуха, 22 – 24 ⁰ С - влажность воздуха, 60 – 40 % - скорость движения воздуха, не более 0,1 м/с | | | | ППКР от 11.04.2016г. №201 приложение 2, п.17 | |
| 5.2 | 6 | Уровень шума не превышает допустимых значений, установленных для жилых и общественных зданий | | | | ППКР от 11.04.2016г. №201 приложение 2, п.27 | |
| 5.5 | 6 | Наличие естественного освещения | | | | ППКР от 11.04.2016г. №201 приложение 2, п.30 | |
| 5.6 | 6 | При искусственном освещении применяются преимущественно люминесцентные лампы типа ДБ и компактные люминесцентные лампы | | | | ППКР от 11.04.2016г. №201 приложение 2, п.39 | |
| 5.7 | 6 | Освещение не создает бликов на поверхности экрана | | | | ППКР от 11.04.2016г. №201 приложение 2, п.32 | |
| 5.8 | 6 | Применение светильников с рассеивателями и экранирующими решетками | | | | ППКР от 11.04.2016г. №201 приложение 2, п.40 | |
| 5.9 | 6 | Коэффициент пульсации не превышает 5 % | | | | ППКР от 11.04.2016г. №201 приложение 2, п.43 | |
| 5.10 | 6 | Уровень электромагнитных полей не превышает установленных норм | | | | ППКР от 11.04.2016г. №201 приложение 2, п.45, 46 ТР/ТС 020/2011, ст.3 | |

6. Дополнительные вопросы

| | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|--|--|
| 6.1 | 6 | Обозначение мест, где курение запрещено | | | | Закон КР «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоль», ст. 13 | |
| 6.2 | 6 | Выполнение Санитарных правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и эксплуатации общественных туалетов» | | | | ППКР от 11.04.2016г. №201 приложении 26, главы 5 и 6 | |

“Да” - есть, соответствует, удовлетворительно;

“Нет” - не имеет, не соответствует, неудовлетворительно;

“Н/т” - не требуется/не предусмотрено законодательством;

Примечание: Данный проверочный лист является базовым и указанные требования установлены для компьютерных клубов, игровых залов с ПЭВМ

Данный проверочный лист и акт составлен на основании следующих нормативных правовых актов:

- Закон КР “Об общественном здравоохранении”
- Закон КР «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля»
- ППКР № 201 от 11.04.2016 г. «Об утверждении актов в области общественного здравоохранения»
- ТР/ТС 020/2011 “«Электроматричная совместимость технических средств»
- Постановление Правительства Кыргызской Республики от 18 февраля 2012 года № 108 «Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности»
- ППКР № 225 от 16.05.2011г. «Об утверждении нормативных правовых актов Кыргызской Республики в области общественного здравоохранения»

Акт проверки/результаты плановой проверки: (в данных строках должны быть изложены разъяснения по несоответствиям, изложенным в пунктах проверочного листа, которые требуют уточнения)

Сведения об ознакомлении или отказе с результатами проверки:

Руководитель (представит ель) субъекта проверки:

ФИО, должность

подпись

Результат контрольной проверки и вывод:

| | | |
|--|--|-----------|
| Предписание не исполнено | | 10 баллов |
| Предписание исполнено частично. | | 5 баллов |
| Предписание исполнено полностью или отсутствовало. | | 0 баллов |

Результаты оценки критериев по итогам проверок:

| Критерии оценки | Оценка по исполнению требований законодательства (ИТЗ) | Количество несоответствий в группе | Кол-во | % | Баллы |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|--------|---|-------|
| | | | | | |
| Масштаб деятельности (МД) | | Количество несоответствий в группе | | | |
| Результаты предыдущих проверок (РП) | | | | | |
| Итого баллов: | | | | | |

По итогам проверок в зависимости от количества баллов
(на основании ППКР 18 февраля 2012 года № 108)

(наименование объекта)
переводится в категорию объектов с периодичностью проверок (отметить знаком "+"):

| Высокой степени риска | средней степени риска | | | незначительной степени риска |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | не более одного раза в год | не более одного раза в два года | не более одного раза в три года | |
| не более двух раз в год | не более одного раза в два года | не более одного раза в три года | подлежащие проверке не более одного раза в четыре года | не более одного раза в пять лет |

Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с результатами проверки:

Руководитель (представитель) субъекта проверки:

ФИО, должность

подпись

Должностное лицо уполномоченного органа:

ФИО, должность

Подпись