

Бекилди
Выгелешкен буйрук менен

Кыргыз Республикасынын Экономика жана
Коммерция Министирлиги

№ 171 «03» 10 2022 жыл

Кыргыз Республикасынын

Саламаттык сактоо министилгинин

Орундардын алдын алуу жана мамлекеттик
санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл

департаменти
№ 108 «03» 10 2022 жыл

Санитардык-эпидемиологиялык акты менен Жске менчиктигине карабастан саламаттык сактоо объектилери үчүн

ТЕКШЕРҮҮ БАРАЛҒЫ

№ _____ “ _____ ” _____ 20__ ж.

Текшерүүнү дайындаган орган:

Текшерүүчү адистин аты-жөнү, фамилиясы:

Кызматтык күбөлүгүнүн номеру жана ээлген кызматы

Текшерүүгө тапшырма:

Тапшырманын датасы жана номеру (буйрук, көрсөтмө) негизинде өткөрүлүп жаткан
текшерүү _____

Текшерүүнүн түрү жана изилдөө максаты:
Текшерилип жаткан субъекттин дареги жана аталышы:

Катышуусунда:

(Текшерилип жаткан субъекттин катышып жаткан окуянын аты-жөнү)

Текшерүү жүргүзүүнүн мөөнөтү: _____ тартып _____ чейин :

(башталды, аяктады)

Текшерилген мезгил _____
ИНН: _____
Телефон: _____ факс: _____ e-mail: _____

Иш аракеттердин масштабы:	
Суткасына \ нөөмөттө 300 адамдан ашык же орундар	
Суткасына \ нөөмөттө 50 адамдан 300 адамга чейин же орундар	
Суткасына \ нөөмөттө 50 адамга чейин же орундар	

№	Суроолор жана талаптар	Ченем документи	Бар	жок	н/т	Белгилер
Имаратты жайгаштырууга талаптар жана аймактын абалы						
1.1	а Уюм өзүнчө курулган имаратта өзүнчө аймакта жайгашкан	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж. 13- тиркеме, 3 - бөлүм				
1.2	б Калк жашоочу же коомдук имаратта жайгашкан, өзүнчө кирүүчү эшиги бар, талаптарга дал келет.	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж. 13- тиркеме, 3 - бөлүм				
1.3	б Аймактарда жагымдуу жагдай түзүлгөн, асфальттанган, жашылдандырылган, сугаруу, тазалоо, таштанды, кар, муз чыгаруу, тайгакмезгилде күм себүү уюштурулган.	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж. 13- тиркеме, 3 - бөлүм				
1.4	б Атайын бөлүнгөн жерге медициналык калдыктарды утилизациялоого чейин убактылуу сактоочу аянт бар. Араалыгы 25 метрден кем эмес	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж. 13- тиркеме, 3 - бөлүм				
1.5	б Утилизациялоого чейин жалпы медициналык калдыктарды сактоочу өзүнчө аянт бар.	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж. 13- тиркеме, 3 - бөлүм				
2. жалпы маалыматтар						
2.1	а Имараттын түзүлүшү, бөлмөлөрдүн жана жайлардын пландалган, кызматкерлердин, бейтаптардын, келгендердин негизги атымынын процесси туура камсыздалган.	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж. 13- тиркеме, 4 - бөлүм				
2.2	а Курамы жана аянты санитардык эпидемиологиялык талаптарга дал келет	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж. 13- тиркеме, 12 - бөлүм				
2.3.	а Кабыл алуу бөлүмүнүн болуусу	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж. 13- тиркеме, 12,3 - бөлүм				
2.4.	а Талапталык секциялар өтүүчү жерде эмес, адамдан көп эмес батат	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж. 13-				

			тиркеме, 12 - бөлүм				
2.5	а	Палаталык секциялар изоляцияланган жайларда болуусу	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, 12.3 - бөлүм				

3.Зарыл болгон документтер

3.1	а	Медициналык техникаларга, жабдууларга, медицина багытындагы буюмдарга уруксаат берүүчү документтер. Жабдуулардын текшерилгендиги боюнча документтер. Дезинфекциялоочу жана жуучу-тазалоочу каражаттарды колдонууда сапатын жана коопсуздугун тастыктоочу маалымдамалар, сертификаттардын дал келүүсү.	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж. 13- тиркеме, 10 – бөлүм, п.8; КРӨ № 32- Токтому 11.04.2016 - ж. 12.01.2012г. п.4				
3.2	б	ТБО чыгаруу үчүн атайын ишкана менен келишим түзүлгөн.	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж. 13- тиркеме, н.3 (19)				
3.3	б	Медициналык калдыктарды чыгаруу үчүн атайын ишкана менен келишим түзүлгөн, талапка ылайык кызматтын жана атайын транспорттун уруксаат документтеринин болуусу	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж. 13- тиркеме, н 15; КРӨ № 719-Токтому 30.12.2019 г. -ж.				
3.4	б	Кург-кумурскалар жана кемирүүчүлөрдү жок кылуу боюнча келишимдин болуусу (дезинфекция, дератизация)	КР Мыйзамы «Коомдук саламаттык сактоо жөнүндө», КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж. 13- тиркеме, п.13;				
3.5	б	Иштеп жаткан кызматкердин ден соолугу жөнүндө лабораториялык изилдөөлөр, дарыгердин корутундуусу, проф. эмдөөлөр)	КРӨ № 225-Токтому 16.05.2011-ж., (тизме боюнча) КРӨ № 201- Токтому 11.04.2016 - ж.				

3.6	б	Өндүрүштүк көзөмөл программасы көрсөтүлдү. Медициналык паймандарды стерилдөөгө, тануучу материалдарды, микроклимат параметрлерине, кирлерди жуу, шейшептерди камерата тазалоо, үндөрдүн жаныруучу, ЭМП ж.б боюнча лабораториялык көзөмөлгө келишимдин болуусу. НПА болуусу.	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж. 13- тиркеме §14				
3.7	б	Инфекциялык оорудардын эсепке алынышы (форма 60-у)	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж. 13- тиркеме, 11 – бөлүм, п.95;				
3.8	а	МСЭКке инф.оорудар чыккан учурда ай сайын ишбаян тапшыруу.	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж. 13- тиркеме, 11 – бөлүм, п.95;				

4. Санитардык-техникалык абалы

4.1	а	Имарат ысык жана муздак суу менен камсыздалган. Ысык суу менен камсыздоо үчүн резервдик суу жылыткычтар бар.	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж. 13- тиркеме, 5 – бөлүм				
4.2	а	Канализация борбордоштурулган же бетондолгон септик	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж. 13- тиркеме, 5 – бөлүм				
4.3	а	Дарыгерлердин бөлмөлөрүндө, орто медкызматкерлердин бөлмөлөрүндө, процедуралык жана тануучу бөлмөлөрдө жуунуучу раковиналар бар(суук самын жана антисептик).	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж. 13- тиркеме, 5 – бөлүм				
4.4	а	Колдун гигиенасын сактоо үчүн палаталардын жуунуучу раковиналар менен камсыздалышы.	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж. 13- тиркеме, 5 – бөлүм				
4.5	а	Шамалдатуу табигый, жасалма(кондиционер), иштейт, зарыл болгон аба алмашып турат.	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж. 13- тиркеме, 6 – бөлүм				

4.6	а	Жылыту системасы борбордоштурулган же электр энергиясы менен жылытылат, иштейт	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, 6 – бөлүм				
4.7	а	Температура тартиби сакталат. 20-22-250С, дарылоо бөлмөлөрүндө 2—22 С	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, 6 – бөлүм				
4.8	б	Бөлмөлөрдөгү жарыктын абалы табигый же жасалма, гигиеналык ченемдерге дал келет (табигый жарыктын коэффициентти 1, 100-жасалма жарык 500 лк аткарыла турган ишке жараша	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, 7 – бөлүм; 28-тиркеме таблица 2-тиркеме.				
4.9	б	Жасалма жарыктардын коопсуздугу (коргоочу плафондор)	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, 7 – бөлүм				
4.10	б	Негизги аянттар жана көмөчү жайлардын кубаттуулугунун дал келүүсү жана иш аракеттердин багыттар боюнча иштөөсү	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, 8 – бөлүм				
4.11	б	Ички жасалгасы функционалдык багытка ылайык (дубалдын бети жылмакай, нымдуу тазалоого ыңгайлуу, жуучу каражаттарга туруктуу)	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, 9 – бөлүм;				
4.12	б	Санитардык-техникалык приборлордун дубалда жайгашуусу, бийиктиги 1,6 м плитка коюлган жана туурасы эки тарабы тен 20 см	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, 9 – бөлүм				
4.13	б	Санитардык абалы канааттандыраарлык (күнүгө тазаланат, генералдык тазалоо айына 1 жолу)	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, 10 – бөлүм, и.83; КРӨ № 32- Токтому 12.01.2012-ж.				
4.14	б	Жыйыноо-тазадоочу мүлктөр өз багытында колдонулат	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, 10 – бөлүм, п.83; КРӨ № 32- Токтому 12.01.2012-ж.				
4.15	б	Жылы сайын косметикалык оңдоо иштеринин	КРӨ № 201-Токтому				

өтүүсү	11.04.2016 -ж. 13-тиркеме, 10 – бөлүм, п.85;				
--------	--	--	--	--	--

5. Операциялык блок

5.1.	а	Опер. блоктун зоналарга бөлүнүшү: пациенттер жана кызматкерлер үчүн өзүнчө кирип-чыгуу. (стерилидентен опер. зал, операция алдындагы зона, бекем тартпштеги зона, операциялык таза шейшептерди сактоочу бөлмө, стерилидент шаймандар жана жабдуулар үчүн бөлмө, жалпы бейтапканалык тартпштеги зона) “кызыл сызык” менен бөлүнгөн операциялык жай.	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13-тиркеме, 3 – бөлүм.				
5.2	а	Операциялык жайда шамалдатуучу өз алдынча система бар. Операциялык блокто пациенттер (шлюз аркылуу) жана кызматкерлер үчүн (санитардык өтмө) бөлүнгөн кирип –чыгуу каралган.	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13-тиркеме, 3 – бөлүм				
5.3	а	Бейтаптардын шейшептери системалуу түрдө алмаштыруу каралганбы (жараттардан чыккан нерселер токтогуча)	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13-тиркеме, 11 – бөлүм; п.91				

6. Реанимация жана интенсивдүү дарылоо бөлүмү

6.1	а	Бар: а) реанимация залы алдындагы орун 12м ² кем эмес; б) реанимация залы 30 м ² аз эмес; в) баро 20 м ² аз эмес;	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13-тиркеме, 4 – бөлүм				
6.2	а	Изоляцияланган палаталардын болуусу (бокс палата)	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13-тиркеме, 5 – бөлүм				

7. Акушерлик стационар, перинаталдык борборлор

7.1	а	а) Төрөй тургандар жана кош бойлуулар үчүн фильмдердин болуусу; б) төрөт бөлүмүнө болуусу (жекече төрөөчү палаталар трансформер көрөбети менен, 14 м ² Төрөт залы 24 м ² кем эмес) в) төрөт алдындагы зона г) гинекологиялык көрмө	КРӨ № 201 -Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, 5 – бөлүм				
7.2	а	Бар: а) 9,5 м ² кем эмес бала менен чогуу болуучу палата; б) 6 м ² кем эмес өзүнчө энелерден бөлгөн палаталар	КРӨ № 201 -Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, 5 – бөлүм				
7.3	а	9 м ² кем эмес жаңы төрөлгөндөр үчүн интенсивдүү дарылоо бөлмөсү	КРӨ № 201 -Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, 5 – бөлүм				
7.4	а	Ата-энелер үчүн тамактануучу жана эс алуучу жай (балдар ойноочу бөлмө, күндүз болуучу жайлар 0,8 м ² 1 орунга же 12 м ² кем эмес)	КРӨ № 201 -Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, 5 – бөлүм				

8. Эндоскопиялык бөлүм/бөлмө

8.1.	а	Бронхоскопия, эндоскопия жана тамак синирүүчү трактарды тартуу үчүн өзүнчө процедуралык бөлмөлөрдүн болуусу. Тамак синирүүчү трактарды изилдөөдө санитардык түйүндөр каралган. Дезинфекция, тазалоо, стерилдөө циклидарын аткарууга мүмкүнчүлүктөрдүн болуусу	КРӨ № 201 -Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, §10 п.150				
8.2	а	“бир гана жолу колдонууга болот” деген белгиси менен стерилденген шаймандардын болуусу	КРӨ № 201 -Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, §10 п.150				

9. Ички бейтапканалык инфекциялардын алдын алуу, санитардык-эпидемиологиялык тартиптин сакталышы

9.1	а	Стационардык дарылоого бейтаптарды кабыл алуунун талаптары сакталат (бейтаптарды санитардык тазалоо, педукелезго каршы	КРӨ № 201 -Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, 11 – бөлүм				
-----	---	--	---	--	--	--	--

		препараттар) Сырткы чөйрөдөн материал алуу, өзгөчө кооптуу жана карантиндик инфекциялар болгондо бейтаптардан анализ алуу үчүн чумага каршы кийимдер бар.					
9.2	а	Шейшептер кирдегенге жараша алмаштылат, бирок 7 күндө 1 жолудан кем эмес. Кир жана таза шейшептерди чогултуу жана сактоо тартиби сакталат.	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, 11 – бөлүм, п 92				
9.3	а	Мед шаймандарды жапа жабууларды тазалоо боюнча санэпид тартиби сакталат.	КРӨ № 32-Токтому 12.01.2012 - ж.; КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, 11 – бөлүм,				
9.4	а	Мениналык процедуралардын коопсуздугу боюнча талаптар сакталат.	КРӨ № 32-Токтому 12.01.2012 - ж.; 3 – бөлүм				
10. Дезинфекциялык—стерилдөө тартиптеринин сакталышы							
10.1	а	Борбордук стерилдөө бөлүмүндө агымдар сакталат. Борбордук стерилдөө бөлүмү 3 зонага бөлүнгөн: кир, таза жана стерилденген. Автоклава, кургатуучу шкафтар менен камсыздалган.	КРӨ № 32-Токтому 12.01.2012 - ж.; КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, 19 – бөлүм,				
10.2	а	Операциялык жайда, төрөт залында, тануучу, процедуралык, стерилдөө бөлмөлөрүндө иш тартиби сакталат (колду жуу тартиби, таза жана стерилденген кийимдер, шаймандар, тануучу материалдар, абанын кватртоо)	КРӨ № 32-Токтому 12.01.2012 - ж. П.4; КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, 19 – бөлүм,				

11. Аялдын ала эмдөөлөр

11.1	6	Иммунобиологиялык медициналык жана диагностикалык препараттар бар (сактоо мөөнөтү, КР дагы каттоосу, сактоо шары, температура таргипи, транспорттоо)	КР Саламаттык сактоо министрлигинин № 718-жылкы № 78/15/2017 "Кыргыз Республикасындагы көлмөдө эмдөө практикасын бекитүү жөнүндө" буйругу, КР Саламаттык сактоо министрлигинин № 642 "МК" Программасынын № 642 "Медициналык карама-каршылыктар жана эмдөөлөр үчүн сактык чаралары"						
12. Кирлердин жуулгучу									
12.1	6	Кир жууй турган жайдын болуусу	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13-тиркеме, § 23 п.290						
12.2	6	Таза жана кир шейштерди жеткирүү тангакталган түрдө болуусу (контейнерде)	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13-тиркеме, § 23 п.291						
12.3	6	Кир жуучу жайда каралган: - Таза жана кир шейштерди бөлүү - Кирлерди кабыл алуу - үтүктөөгө кабыл алуу жана таза шейштерди бөлүү	КРӨ № 32-Токтому 12.01.2012 - ж.; КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13-тиркеме, § 23						

13. Дезинфекциялоо бөлүмү

13.1	а	Дезинфекциялоо бөлүмү каралган	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, § 24				
13.2	а	Эгер жок болсо дезинфекциялоо башка уюмдарда жүргүзүлөт (келишим боюнча)	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, § 24				

14. Тамак-аш блогу

14.1	а	Жайдын курамы жана пландалышы гигиеналык тартипке ылайык келет	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, § 22				
14.2	а	Зарыл болгон технологиялык жабдуулар жана идиштер менен жетгизүү камсыздалган.	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, 22 – бөлүм				
14.3	а	Чийки жана даяр продукцияларды сактоо үчүн муздатуучу жабдуулар менен камсыздалган	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, § 22 н.267				
14.4	а	Тамак-аш блогуна келген азыктардын сапатын, коонсуздугун тастыктоочу, датасы көрсөтүлгөн, сактоо шарты көрсөтүлгөн документтери бар	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, § 22				
14.5	а	Келген продукциялардын сапатын, мөөнөтүн көзөмөлдөө, органолептикалык баалоо, бракераждык журналга жазуу	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, § 22 п.266				
14.6	а	Меню түзүүдө диета столу жана бир бейтапка ченем каралат	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, § 22				
14.7	а	Даяр продукциянын сапаты жана коонсуздугу тыгыр каралат	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, § 22				
14.8	а	Суткалык байкоого алынган азыктар үчүн атайын стерилденген, маркирленген, капкагы бекем жабылган айнек идиштин болуусу	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. 13- тиркеме, § 22 п.274				

15 Медкызматкерлердин эмгек шарты

15.1	а	Кызматкер жумушка алынаарда мед. текшерүүдөн өтөт, лабораториялык-функционалдык изилдөөлөрдөн, эмдөөдөн өтөт	КРӨ № 225-Токтому 16.05.2011 -ж.				
15.2	а	Мед. текшерүү календарга жана ыраатка ылайык жүргүзүлөт.	КРӨ № 225-Токтому 16.05.2011 -ж., КРӨ 201-Токтому 16.04.2016 -жыл. 13- тиркөмө, п.301				
15.3	а	Ийне саюу жана кесүү, тери булганда, кан болгондо кесиптик оорудардын алдын алуучу коопсуздук техникасынын сакталышы	КРӨ № 225-Токтому 16.05.2011 -ж., КРӨ 201-Токтому 16.04.2016 -жыл. 13- тиркөмө, п.309				
15.4	а	Кызматкерлердин кийимдер менен камсыздальшы (кол-кап, бетти тосуучу көз айнек, шит, фаргук, халат, бет кап, респиратор).	КРӨ 201-Токтому 16.04.2016 -жыл. 13- тиркөмө, п.302				
15.5	а	Кызматкерлер үчүн чечинүүчү жана жуунуучу жайлар каралган. Үй кийими жана жумуш кийими бөлөк сакталат.	КРӨ 201-Токтому 16.04.2016 -жыл. 13- тиркөмө, п. 303, 304				
15.6	а	Өздүк гигиена сакталат (бүт кийимдер, жуунуучу каражаттар)	КРӨ 201-Токтому 16.04.2016 -жыл. 13- тиркөмө, п. 13				

16. Санитардык-гигиеналык жана эпидемияга каршы иш чаралар боюнча өндүрүштүк көзөмөл.

16.1	б	Санитардык-гигиеналык жана эпидемияга каршы эрежелердин жана ченемдердин болуусу. Өндүрүштүк көзөмөлдү жүзөгө ашыруучу жана уюштуруучу жооптуу кызматкердин дайындалышы	КРӨ 201-Токтому 16.04.2016 -жыл. 14- тиркөмө, п.312				
16.2	а	Микроклимат, микробдор көзөмөлдөнөт операциялык жай, терөт залы, тануучу, процедуралык бөлмөлөр, жабдуулар, шаймандардын, тануучу жана тигүүчү шаймандардын стерилдениши)	КРӨ 201-Токтому 16.04.2016 -жыл. 13- тиркөмө, п.14				

16.3	а	Мед.калдыктардын жок кылынышы, сакталышы, чогултулушу, уюштурулган (ийнегер, тануучу мат, анатомиялык калдыктар ж.б)	КРӨ 201-Токтому 16.04.2016 -жыл. 15-тиркеме.				
16.4	а	Классстар боюнча калдыктарды бөлүү	КРӨ 201-Токтому 16.04.2016 -жыл. 13-тиркеме, КРӨ 719-Токтому 30.12.2019г - жыл. 13-тиркеме, п.302				
16.5	а	Мекеменин ичинде чылым чегүү менен күрөшүү чаралары	Кыргыз Республикасынын Мыйзамы "Кыргыз Республикасынын жарандарынын тамеки, никотиндин жана курчап турган тамеки түтүн жана аэрозолдун кесепеттеринин ден-соолугун коргоо жөнүндө"				

Учурдагы текшерүү бараты төмөнкүлөрдүн негизинде түзүлдү:

- Кыргыз Республикасынын " Коомдук саламаттык сактоо жөнүндөгү " 2009 –жылдын 24- июлундагы №248-Мыйзамы;
- КРнын “ Кыргыз Республикасынын калкынын ден соолугун чылым чегүүдөн, никотин жана чылымдын жана аэрозолдун түтүнүнүн айланага тийгизген таасиринен коргоо жөнүндөгү” Мыйзамы;
- КРнын ТР «Ичүүчү суунун коопсуздугу жөнүндөгү»;
- КР Өкмөтүнүн « КРнын Саламаттык сактоо уюмдарын инфекциялык көзөмөлдөө Нускамасын бекитүү жөнүндөгү “ № 32 – Токтому

Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча баалоонун баскычтары :

Баалоо критерийлери	Саны	%	Балл
Мыйзамдуулуктун талаптарын аткаруу боюнча баалоо (ИТЗ)	Даг келбөөлөрдүн саны А тобу		
	Даг келбөөлөрдүн саны В тобу		
Иш аракеттердин масштабы (МД)			
Мурдагы текшерүүнүн жыйынтыгы(РПД)			
Итого баллов:			

Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча баллдардын саны
(18 февраль 2012 –жылдагы КРӨ № 108-Токтомунун негизинде)

(объекттин аталышы)

Мезгил-мезгили менен текшерили турган объекттердин категориясына кирет (белгиленсин "+"):

Жогорку деңгээлдеги тобокелдик		Орточо деңгээлдеги тобокелдик		Азыраак деңгээлдеги тобокелдик	
жылына эки жолудан ашык эмес	жылына бир жолудан ашык эмес	эки жылда бир жолудан ашык эмес	үч жылда бир жолудан ашык эмес	төрт жылда бир жолудан ашык эмес кароого тийиш	беш жылда бир жолудан ашык эмес

Текшерүүнүн жыйынтыгы менен тааныштыруу же таанышудан баш тартуу тууралуу маалыматтар:

Текшерилген субъекттин (өкүлү) жетекчиси:

Аты-жөнү, кызматы

колу

Ыйгарымдуу органдын кызматкери:

Аты-жөнү, кызматы

колу